



КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КБР

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ г. о. НАЛЬЧИК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа №26» г. Нальчика, Кабардино-Балкарской республики

Казанок ул., д. 56, г. о. Нальчик, 360005. Тел. (8662)97– 35– 10, 97–40– 37 Сайт: <https://sc-26.ru/>, E-mail: oy26@mail.ru

ОКПО 34634223, ОГРН 1020700758540, ИНН/КПП 0715001490/072101001

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №26 городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики рассмотрев предписания №193/01/80, №194/01/80 Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнения указанных предписаний.

1. Предписания рассмотрены и обсуждены на совещании при директоре, где были даны указания заведующему по хозяйственной части - Хавпачеву Э. М. и заведующей структурным подразделением - Шибзуховой А. Ю. по устранению выявленных нарушений.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в части обеспечения требований пожарной безопасности образовательным учреждением проведена следующая работа.

Нарушения указанные в предписании	Информация об устранении по школе и садику
1. Провести лабораторные испытания качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	Обратились с письмом о выделении необходимых денежных средств на имя учредителя, для устранения выявленных нарушений.
2. Имеющаяся в учреждении автоматическая пожарная сигнализация неисправна.	В рамках действующего договора с ООО «Охранные системы безопасности», были устранены

	замечания и неисправности системы АПС
3. Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений с составлением соответствующего протокола испытания.	Обратились с письмом о выделении необходимых денежных средств на имя учредителя, для устранения выявленных нарушений.

Директор



З.А. Бегиев